



報告書

No. 02-01205

依頼者 住 所：大阪府大阪市西区新町 4-16-6-1F
会社名（氏名）：ライレイ株式会社

試料名（依頼者の申出による呼称）


鉛ドレン

1点

本所に提出された試料につき試験した結果を下記のとおり報告いたします。

平成 19年 7月 13日

大阪府立産業技術総合研究所長



試験項目

引張り

幅 (mm)	厚さ (mm)	最大荷重 (N)	引張強さ (N/mm ²)	破断箇所
21.8	1.27	364	13.1	母材

備考

上表に示す幅、厚さで接合面を有する短冊状試験片を用いて測定した。

クロスヘッドスピード

10mm/min

使用装置

インストロン 5583

1枚の内 1枚目